

Oripään kunta  
Tekninen lautakunta  
PL 17  
32501 ORIPÄÄ



Tilausno 261814 (WORIPÄÄ/Lähtevä), saapunut 27.9.2021, näytteet otettu 27.9.2021 (12:30)  
Näytteenottaja: Terv.tark. Anu Vuotila-Kokko

## NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
18142	Pruukan vedenottamo, lähtevä

## MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittys	Yksikkö	18142	STM 1352L
Nitriitti, NO <sub>2</sub> *	mg/l	<0,007	«0,10 (a)

Merkintöjen selityksiä: P = määrittys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM 1352L = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista

\* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (a)=laatuvaatimus, (b)=laatuavoite, (N)=näytteenottajan havainto.

## LAUSUNTO

Veden nitriittipitoisuus täytti Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 laatuvaatimuksen lähtevälle vedelle.



Laura Lehtniemi  
ympäristöinsinööri  
(02) 274 0201

## TIEDOKSI

Liedon kunta/Ympäristöterveydenhuolto/ympäristöterveydenhuolto@lieto.fi  
Oripään kunta  
Oripään kunta/minna.makipaa@oripaa.fi

*Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle ja toimitetulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.  
Analyysimenetelmien viitteet ja mittausepävarmuustiedot ovat liitteellä. Akkreditointi ei koske näytteenottoa eikä lausuntoa.*

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Telekatu 16	Telekatu 16	(02) 274 0201		Y 1564941-9
20360 TURKU	20360 TURKU	*(02) 274 0200	laura.lehtniemi@lsvsy.fi	Krnro 774822

---

#### MENETELMÄTIEDOT

---

Määrittäminen	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
Nitriitti, NO <sub>2</sub> *	SFS-EN ISO 13395:1997 (TL27)

---

#### TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

---

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
TL27	Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy (FINAS T101, SFS-EN ISO/IEC 17025:2017)

---

#### MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

---

Määrittäminen	Näyte	Tuloksen epävarmuus	Määrittäminen
Nitriitti, NO <sub>2</sub> *	2021/18142	Määrittämissärajien alitus	27.9.2021

---