



1. SÄILIÖÖN INTEGROITU LAITEKAAPPI  
-teräsrunko, valkoinen (RAL 9010)
2. Jaettu maanpäällinen kaksoisvaippasäiliö, valkoinen  
- koko 9,9 m<sup>3</sup> (3,3 m<sup>3</sup> BE98, 3,3 m<sup>3</sup> BE 100LL ja 3,3 m<sup>3</sup> DI/MPÖ)  
- STD SFS-EN 12285-2 mukainen terässäiliö
3. Jakelulaitekaappi vuotokaukalolla  
- mittarit / pumput / letkukelat
4. Roskakori  
- teräs, valkoinen
5. Sähkö-/laitekeskustaappi
6. Öljyntorjuntakaappi
7. Letkukelat
9. Teräsverkkoaita (valinnainen)  
- sinkittyä terästä, h 2400 mm
10. Polttonesteputkitus sinkittyä terästä
11. Tikkaat
12. Jauhesammutin
13. Täyttökaukalo
14. BE:n täyttöyksikkö
15. Liekinestin
16. Kaasun talteenottooliitin
17. NOK/PEK tuuletusputki
18. Peltinen vuotoallas

B		PEK:n tekstiisäys		JRa	15.08.2024
Tunnus	Selite	Kortteli/Tila	Tontti/R.no	Viranomaisten arkistomerkintöjä varten	Muuttanut Päiväys
Kaupunginosa/Kylä		561-404-4-34			
§§Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset					
Rakennustoimenpide	Piirustuslaji			Juoks. n:o	
POLTTOAINEJAKELUPISTEEN RAKENTAMINEN	PÄÄPIIRUSTUS			4	
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piirustuksen sisältö			Mittakaavat	
POLTTOAINEEN JAKELUPISTE ORIPÄÄN LENTOKENTTÄ	POIKITTAISLEIKKAUS			1:50	
Hirvikoskentie 300, 32500 Oripää		Tiedosto			
Piirt.	Suunnitteluala	Työn n.ro	Piir. n.ro	Muutos	
JRa	ARK		104	B	
Tark.	JRa	Suunnittelijan, nimi, tutkinto ja allekirjoitus		Päiväys	
	Hyv.	Olli Salonen ins.		20.07.2024	
Scanlevel Oy Männistönnraitti 5 A 20 33410 TAMPERE TEL: +358 400 638588 Email: etunimi.sukunimi@wscanlevel.fi		OSn			