



ASEMAPIIRROS 1:5000



ASEMAPIIRROS 1:500

POLTTOAINEEN JAKELUPISTE:

- betonilaatta 15000 x 18000 mm
- maanpäällinen polttoainesäiliö halk. 1600 mm, pituus 5325 mm tilavuus 9,9 m3, kolmeosainen

- (A) Maanpäällinen säiliö, 2 vaippa, 9.900 L
- 3 osainen
- (B) Mittarikaappi
- (C) Jakelualue ja täyttöpäikka
- pinta-ala 270 m²
- päällysteenä betoni
- päällysteen alla tiivistysrakenteena HDPE-muovi, 2,0 mm
- HDPE-kalvon alla bentoniittimatto
- rakenteet mukailevat SFS 3352 standardia
- (D) Täyttöputkien pidätyskaivot
- (E) HDPE-muovin viemäröinti
- (F) Hieknerotuskaivo HEK
- (G) Polttoaineen erotuskaivo PEK, I-luokka
- kaksoisvaippaerotin EuroPek 3 Roo
- (H) Näytteenotto/sulkukaivo NOK
- (I) Pohjaveden tarkkailukaivo

B PEK:n tekstiisäys **JRa** 15.08.2024

Tunnus	Selite	Muuttanut	Päiväys
561-404-4-34	Kortteli/Tila		
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset			

Rakennustoimenpide	Piirustuslaji	Juoks. n:o
POLTTAINEJAKELUPISTEEN RAKENTAMINEN	PÄÄPIIRUSTUS	1
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
POLTTAINEEN JAKELUPISTE ORIPÄÄN LENTOKENTTÄ	ASEMAPIIRROS	1:500, 1:5000

Hirvikoskentie 300, 32500 Oripää	Tiedosto	Piir. n.ro	Muutos
Scanlevel	Suunnitteluala	Työn n.ro	
Scanlevel Oy	JRa	101	B
Männistönnraitti 5 A 20 33410 TAMPERE	Tark.		
TEL: +358 400 638588 Email: etunimi.sukunimi@wscanlevel.fi	JRa		
	Hyv.		
	OSn		20.07.2024